Produktdatenblatt

ACO Holzterrassen-rinne 2.0

fixe Bauhöhe



Produktmerkmale

Abmessungen (in mm)	
Baulängen	500 / 1000 / 1500 / 2000
Baubreite (Nennmaß)	130 / 155 / 200
fixe Bauhöhen	21
Zubehör	Stirnwände, Abdeckroste, Rinnenverbinder
Material	verzinkter Stahl / Edelstahl 1.4301 (V2A)
	Materialstärke 1,0 mm

Baustoffklasse	Euroklasse A1 / A1 nicht brennbar
Belastungsklasse	(noch nicht geprüft)
Anschlussmöglichkeiten	keine

Normen & Regelwerke

Produktnorm	keine direkte Normung, Anlehnung an DIN EN 1253-2
Einsatz nach Regelwerk	Fachregel für Abdichtung -Flachdachrichtlinie- vom ZVDH Richtlinie Fassadensockelputz / Außenanlage DIN 18531-5 Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen – Teil 5: Balkone, Loggien und Laubengänge DIN 18040
Einsatzgebiete	Reduzierung von Anschlusshöhen bei abgedichteten Flächen wie z.B. auf Terrassen und Balkonen nach DIN 18531-5 Zur Herstellung von barrierefreien Übergängen nach DIN 18040 Entwässerung von Terrassen mit Holz- oder WPC-Dielen

Funktion & Verarbeitung

Hauptaufgabe des Systems	Kompensation der Reduzierung von Anschlusshöhen der Abdichtung und Entwässerung der Fassadenfläche. Vermeidung von anstauendem und aufspritzendem Niederschlag
Verarbeitungshinweis	Die Holzterrassenrinne ist speziell an die Anforderungen einer aufgeständerten Holzterrasse angepasst worden und spannt frei von Auflager zu Auflager. Rinnenstrang wird direkt an der Fassade auf einer entsprechenden Unterkonstruktion (UK) verlegt. Sowohl für Terrassen als auch Balkonflächen nutzbar. Der Abstand der Lagerhölzer wird auf 50 cm festgelegt.
Schneiden des Rinnensystems	Das Schneiden vom Metallbauteilen sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, die Schnittflächen sind je nach Materialart nachzubearbeiten

Korrosion	Verzinktes Material: Putze und Zemente, die Chloride und Sulfate enthalten Edelstahl: Eisenhaltiges Material wie z.B. Späne vom Flexen oder eine Eisenbahn in der Nähe. Weiter ist ein Edelstahl mit der verwendeten Güte nicht einsetzbar im Seeklima und im Bereich von chlorhaltigen Substanzen
Reinigung und Wartung	Das Entwässerungssystem sollte alle 6 Monate gereinigt und mit klarem Wasser gespült werden. Besonders Streusalz und Reinigungsmittel sollten mit viel Wasser nachgespült werden, so dass es nicht zu einer hohen Konzentration dieser kommt. Insbesondere die Abläufe müssen zu jederzeit frei sein

Hersteller:

ACO GmbH
Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf

Tel. +49 4331 354-700
tief-galabau@aco.com
www.aco.de